

BI.271.6.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Koneck”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Koneck” wyjaśniamy:

Pytanie 1:

W jakim stopniu zanieczyszczona jest sieć kanalizacji?

Odpowiedź:

Kompleksowego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej dokonano w sierpniu 2018 r.

Pytanie 2:

W jakim stanie i ilo-letnia jest kanalizacja?

Odpowiedź:

Cały system kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koneck jest w stanie dobrym. System kanalizacji sanitarnej oddano do użytku w 2012 roku (część I) i 2014 roku (część II).

Pytanie 3:

W jakim stanie technicznym są przepompownie? Czy są kompletnie wyposażone – armatura, zawory, pompy?

Odpowiedź:

Po dokonaniu usługi konserwacji i czyszczenia przepompowni w listopadzie 2019 r., zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedsiębiorstwa wykonującego ww. usługę,

potwierdzonymi protokołem „Wykonanych czynności/odbioru prac” stan techniczny urządzeń jest następujący:

1. Przepompownia - ul. Św. Prokopa:

- Uszkodzony zawór kulowy 2 cala.
- Uszkodzony zawór I na rurociągu tłocznym.
- Uszkodzona pompa P1.
- Uszkodzony pływak alarmowy.
- Uszkodzony pływak suchobiegu.

2. Przepompownia – ul. Włodzimierza Lubańskiego:

- Uszkodzona sonda hydrostatyczna.

3. Przepompownia – ul. Wiesława Adamczyka 1:

- Uszkodzony pływak suchobiegu.

4. Przepompowania – miejscowość Pomiany:

- Uszkodzony pływak suchobiegu.
- Uszkodzone przewody uziemienia.
- Odkręcone elementy mocowania prowadnic pomp.
- Uszkodzony zawór 2 cale.

Jednocześnie nadmieniamy, że ww. uszkodzenia zostaną wymienione na koszt Gminy.

Pytanie 4:

Czy były wykonywane remonty pomp, jeśli tak to kiedy ostatnio?

Odpowiedź:

1. Marzec 2018 roku – naprawa 1 pompy - przepompowania przy ul. Wiesława Adamczyka 1.
2. Marzec 2018 roku – naprawa 1 pompy – przepompownia w miejscowości Pomiany.
3. Kwiecień 2019 roku – wymiana 1 pompy – przepompownia przy ul. Św. Prokopa.
4. Kwiecień 2019 roku – wymiana 1 pompy – przepompownia przy ul. Włodzimierza Lubańskiego.
5. Grudzień 2019 – naprawa 2 pompy - przepompownia w miejscowości Pomiany.

Pytania 5:

Czy jest zamontowany system monitoringu GPS pracy pomp?

Odpowiedź:

System monitoringu GPS pracy pomp jest zainstalowany na stanowisku ds. gospodarki wodo – ściekowej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Konecku.

Pytanie 6:

Czy jest dostęp i dojazd do studzienek kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Dojazd do studzienek kanalizacyjnych jest dostępny.

Pytanie 7:

Czy należy posiadać wpis do BDO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Pytanie 8:

Czy na wartość prac min. 100 000 zł mogą składać się więcej niż 1 usługi u różnych Zamawiających o podobnym charakterze stanowiącym przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:

Nie.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę co najmniej 1 usługi w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości min. 100 000, 00 zł. Wartość dla każdej wskazanej usługi nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł.


WÓJT
mgr Ryszard Borowski

