

Koneck, dnia 24.05.2019 r.

Numer sprawy : BI.271.4.2019

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi gminnej nr 160401 C Zazdromin – Straszewo - Chlewiska ”.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniu 23.05.2019 r. i 24.05.2019 r. pytaniami do załączników SIWZ (SST i kosztorysu ofertowego), Gmina Koneck informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 22.05.2019 r. nr 3 dotyczącej siatki zbrojeniowej, Zamawiający wyjaśnił, że siatka zbrojeniowa nie występuje na rozpatrywanym etapie robót, natomiast w kosztorysie występuje pozycja *nr 6 d.2, SST D-05.03.26j Warstwa kompozytu z siatki szklanej wstępnie powlekanej asfaltem w ilości 11 816 m²*. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić powyższą pozycję czy wykreślić z kosztorysu ofertowego?

Pytanie nr 2


W nawiązaniu do zamieszczonych wyjaśnień nr 2 z dnia 22.05.2019 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

Dotyczy pytania i odpowiedzi Zamawiającego nr 3.

W załączonej dokumentacji na przekrojach E-E i F-F jest warstwa kompozytu z siatki szklanej, zaś zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego Etap I nie obejmuje wykonania tych robót. Prosimy o potwierdzenie zatem, że Wykonawca nie ma uwzględniać przy wycenie ułożenia 11816 m² siatki szklanej wstępnie powlekanej asfaltem?

Odpowiedź

W nawiązaniu do pkt 3 zapytania Wykonawcy z dnia 21.05.2019 r. oraz zapytania Wykonawców z dnia 23.05.2019 r. i 24.05.2019 r., Zamawiający publikuje poprawioną SST w zakresie błędnej lokalizacji inwestycji. Natomiast odnośnie zapytania Wykonawców dotyczącego warstwy kompozytu z siatki szklanej wstępnie powlekanej asfaltem w ilości 11 816 m², Zamawiający wyjaśnia, że należy przedmiotową pozycję wycenić przy składaniu oferty.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Jan Kosierzyński
SEKRETARZ GMINY