

Koneck, dn. 12.01.2021 r.

BI.271.4.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Część 1: **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte** wyjaśniamy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w SIWZ:

1. Prosimy o wyjaśnienie wymaganego punktu pracy zestawu pompowego. W Dokumentacji Projektowej widnieje zapis:

Proponuje się zastosowanie zestawu hydroforowego:

ZHF.4.04.4.3194.3/9 + PP.MVLe.100-160/B

(układ wyposażono w pompę rezerwową)

Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie:

moc zainstalowana 4 x 4,0 kW

moc P2 3 x 3,11 kW

Założone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

Q= 70,0 m³/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej

H= 42 mH₂O – wysokość podnoszenia

Informujemy, że 3 pompy o mocy 4 kW nie zapewnią wydajności 70 m³/h przy 42 mslw. Taką wydajność mogą zapewnić jedynie 4 pracujące pompy o mocy 4kW. Czyli zapis – „Q=70 m³/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej” jest niemożliwy do spełnienia przy 3 pompach pracujących i jednej rezerwowej.

Prosimy o odpowiednią korektę zapisu.

W opisie technicznym na stronie 12 w opisie dokumentacji projektowej branży sanitarnej wystąpiła omyłka pisarska. Zamiast wydajność Q=70m³/h winno być Q=50m³/h. Dobór zestawu hydroforowo-pompowego pozostaje bez zmian.

2. We wzorze umowy załączonym do SIWZ Zamawiający w § 8 pkt. 4 podał, iż „Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. Zamawiający nie przewiduje płatności w transzach. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek”.

Prosimy o zmianę zapisów we wzorze Umowy poprzez wprowadzenie zapisu, iż „Wykonawcy przysługuje wystawienie 1-2 faktur częściowych po wykonaniu części robót oraz końcowej po wykonaniu II etapu inwestycji).

W Tarczy antykryzysowej 4.0. czyli ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086) nakazano w umowach z zakresu zamówień publicznych zapłatę wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy

w sprawie zamówienia publicznego, lub udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku umów zawieranych na okres krótszy również zalecono wprowadzenie płatności częściowych.

Z uwagi na fakt, iż część robót w niniejszym zadaniu stanowią roboty budowlane oznacza to, iż Wykonawca musi z własnych środków sfinansować zakup materiałów budowlanych oraz nakłady ludzkie. Realizując przedmiotowe zadanie Wykonawca finansuje prawie 5 miesięcy realizację inwestycji dla Zamawiającego, jest obciążony kosztami budowy, kosztami prowadzenia działalności nie uzyskując w tym czasie żadnego wpływu z racji wykonanego zadania. W obecnej sytuacji epidemiologicznej może to być nadmiernym obciążeniem dla wielu firm i jednocześnie ograniczeniem dostępu do zamówienia publicznego. Wprowadzenie

płatności częściowych ułatwi realizację przedmiotowego zadania oraz zapewni Wykonawcy płynność realizacji innych inwestycji i funkcjonowanie na rynku. Wskazać należy, że wpisanie do projektu umowy płatności częściowych może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania zamówieniem wśród potencjalnych wykonawców, a tym samym do zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Decyzja Zamawiającego o dopuszczeniu lub nie płatności częściowych ma też wpływ na uzyskanie jak najkorzystniejszej Oferty ponieważ Wykonawca w przypadku braku takich płatności częściowych musi doliczyć do oferty koszty zamrożenia kapitału, co z kolei obciąży wydatkowaniem publicznym Zamawiającego wydającego publiczne pieniądze.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



WÓJT
mgr Ryszard Borowski